

金华市东阳市配电网接入能力和容量受限情况（8月）

单位：东阳市供电公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	/	/	/
110 千伏	37	1820000	401.943
35 千伏	8	79000	152.4795
10（20）千伏	4718	2032900	4385.85
配电公变数量（台）	4718	2032900	/

单位：东阳市供电公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量 （千伏安）	剩余接入容量 （千伏安）	影响区域范围
1	骆店村西 1#台区	500	70.5	江北街道骆店村部分地区
2	0167 六石金盆 2#	630	24.4	六石街道金盘村部分地区
3	前宅 5#台区	630	86.1	南马镇前宅村部分地区
4	麻车东北 1#台区	1000	140.4	白云街道麻车小区部分地区
5	0162 官清村 2 号(农综变)	315	0	南市街道官清村部分地区
6	下塘头 2#变	630	79.9	白云街道下塘头村部分地区
7	古高配变	400	48.8	南马镇古高村部分地区
8	10kV 寿塔 539 线	7361	16.2	南市街道部分地区
9	10kV 蔡一 375 线	6408	476.1	城东街道部分地区

- 填写说明：
- 1.本表数据为截止 2021 年 8 月。
 - 2.本表应每月更新并向社会公开。
 - 3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”。