

金华市东阳市配电网接入能力和容量受限情况（5月）

单位：东阳市供电公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	/	/	/
110 千伏	37	1820000	401.943
35 千伏	8	79000	152.4795
10（20）千伏	4718	2032900	4385.85
配电公变数量（台）	4718	2032900	/

单位：东阳市供电公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量 （千伏安）	剩余接入容量 （千伏安）	影响区域范围
1	雅溪 4 号	400	25.7	城东街道雅溪村部分地区
2	0112 六石湖心塘 3 号	315	34.2	六石街道湖心塘部分地区
3	10kV 寿塔 539 线	7361	16.2	南市街道部分地区
4	10kV 蔡一 375 线	6408	476.1	城东街道部分地区

- 填写说明：
- 1.本表数据为截止 2021 年 5 月。
 - 2.本表应每月更新并向社会公开。
 - 3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”。